



Testo burocratico 2

Con riferimento all'interrogazione relativa all'oggetto si rappresenta che la fontana della Villa Comunale è stata oggetto di diversi interventi riguardanti la depurazione e sanificazione delle acque presenti nella vasca di accumulo della fontana.

Successivamente si sono verificate delle perdenze di acqua di cui non si è rilevata la natura né il punto dove si verifica l'inconveniente.

Inoltre è stato effettuato un monitoraggio al fine di accertare l'entità del fenomeno dalle cui risultanze è emerso che si rende necessario un radicale intervento di impermeabilizzazione che interessi anche la parete ricoperta dal paramento in pietra informe.

In atto si sta redigendo apposita perizia al fine di valutare l'entità finanziaria dell'intervento. Nelle more l'Ufficio competente provvede a rimpinguare la perdita di acqua manualmente. Le risultanze della suddetta perizia saranno rese note a questa Amministrazione comunale nelle prossime settimane.